



ОБЩИНА РУСЕ

Изх. № 30-6759-1 ч 1
Дата 31.07.2015г.

ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Относно: Отговор на писмено запитване във връзка с обществена поръчка с предмет - „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: ЦДГ „Чучулига“, улица „Иглика“ № 2 гр. Русе и ЦДГ „Радост“ улица „Червен“ № 5, гр. Русе“

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

На 30.07.2015 г. е постъпило искане за предоставяне на писмени разяснения във връзка на основание чл. 29, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) по въпроси свързани с документация за участие с обществена поръчка с предмет – „Изпълнение на строително-монтажни работи във връзка с прилагане на мерки за енергийна ефективност по две обособени позиции: Обособена позиция № 1: ЦДГ „Чучулига“, улица „Иглика“ № 2 гр. Русе и ЦДГ „Радост“ улица „Червен“ № 5, гр. Русе“.

В отговор на запитването, съгласно чл. 29, ал. 2, Ви даваме следните разяснения.

ВЪПРОС:

В количествената сметка по обособена позиция №1: ЦДГ „Чучулига“, ул. „Иглика“ №2, гр. Русе, има изписано ЕСМ 4 – Настройка на абонатна станция.

Моля за разяснение какво точно се включва в настройката и каква е абонатната станция.

ОТГОВОР:

В сградата на ЦДГ „Чучулига“ ул. „Иглика“ гр. Русе се намира абонатна станция (АС) собственост на „Топлофикация Русе“ ЕАД. АС е с пластинчат топлообменник и съвременен контролер за управление. Отоплителната инсталация е с водно помпено долно разпределение. Системата е изпълнена със затворен разширителен съд. До АС има два колектора – разпределителен и събирателен. Циркулационната помпа също е съвременна с възможност за настройка.

Данните от обследването за енергийна ефективност сочат, че сградата консумира повече енергия от колкото е необходимо и не се гарантира температура с понижение. Чрез правилна настройка на управлението на АС ще се постигне значителна икономия на енергия.

С уважение,

ПЛАМЕН СТОИЛОВ
Кмет на Община Русе

