

ДО  
ОБЩИНА РУСЕ

### ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл.14, ал.3, т.1 от ЗОП с предмет: „ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ПО ДВЕ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: ЦДГ „ЧУЧУЛИГА“, УЛ. ИГЛИКА № 2, ГР. РУСЕ и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ“

от: „ПСГ“ АД,(наименование на участника), с БУЛСТАТ/ЕИК: 131137959, представлявано от: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ НИКОЛОВ (трите имена), в качеството на изпълнителен директор, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Борис III“ № 136 Б, факс: 02/953 35 42, електронна поща (e-mail): office@psg-ad.bg

#### УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с посочения предмет, представяме следното Техническо предложение за изпълнение на поръчката: за Обособена позиция № 2

Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 60 (словом: шестдесет) календарни дни. (\*Предложеният от участниците срок за изпълнение не трябва да надвишава указания от възложителя в документацията за участие за конкретната обособена позиция)

Декларираме, че сме съгласни с поставените условия и ги приемаме без възражения. Запознати сме с проекта на договора, приемаме го и ако бъдем определени за изпълнител ще сключим договор в законоустановения срок.

Валидността на нашето предложение е 180 дни от крайния срок за подаване на оферти и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок.

До подготовянето на официален договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни.

Предлагаме следните гаранционни срокове, след въвеждането на обекта в експлоатация, а именно:

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ:

- Топлоизолация външни стени – 5 години
- Подмяна на дограма – 5 години
- Топлоизолация на покрив – 5 години
- Ремонт на отоплителна инсталация – 5 години

Александър Николов

Ние, предлагаме да изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните условия:

1. Качествено и добросъвестно изпълнение, в пълен обем на описаните дейности в техническите спецификации и количествени сметки;

2. Изпълнение на дейностите, описани в техническите спецификации, в сроковете, съгласно приложен график за изпълнение.

3. Неразделна част към настоящото Техническо предложение са и следните приложения:

- Линеен график за изпълнение на поръчката, който съдържа планираните етапи за актуване, изготвен в съответствие със законово определени срокове и със спецификата на отделните етапи и видове работи, съгласно техническите спецификации

- Сертификати, удостоверения, декларации за съответствие или /за експлоатационни показатели, или други документи, доказващи съответствие на влаганите материали и/или оборудване и изискваните стандарти – в зависимост от обособената позиция, за която се участникът подава оферта.

За всички основни материали и оборудване прилагаме следната таблица:

Материал / вид оборудване	Страна на произход	Производител (фирма)	Дебелина на изолация	Коефициент на топлопроводимост	Мощност	Гаранция от производителя	Приложен документ
1	2	3	4	5	6	7	8
Топлоизолация – EPS F			$\delta=0,08$ м	$\lambda = 0.035$ W/m.K		10 г.	Декларация за съответствие, фирмена гаранция
Топлоизолация – XPS и			$\delta=0,08$ м	$\lambda = 0.027$ W/m.K		10 г.	Гаранционна карта, Декларация за експлоатационни показатели
Дограма – PVC -5 камерна, остъклена със стъклопакет с нискоемисионно стъкло				$U = 1.27$ W/m <sup>2</sup> K		5 г.	Декларации за съответствие за PVC и стъклопакети и обков; Протоколи от изпитване;
Топлоизолация – минерална вата			$\delta=0,15$ м	$\lambda = 0.039$ W/m.K		5 г.	Декларация за експлоатационни показатели; Гаранционен сертификат



Топлоизолация – пенополиуретанови покривни панели с дебелина 10см.		10 см.	$U = 0,230$ W/m <sup>2</sup> K		10 г.	Декларация за експлоатационни показатели; Фирмена гаранция
Алуминиеви радиатори с височина Н=350мм и Н=500мм					5 г.	Декларация за съответствие, Сертификат, Декларация за съответствие с указан гаранционен срок
Разширителен съд – 1000л.					2 г.	Декларация за съответствие, Гаранционно писмо
Бойлер 500л. Вертикален със серпентина и ел. нагревател: 9 kW					2 г.	Декларация за съответствие и гаранционно писмо
Циркуляционна помпа – дебит 3,6 м <sup>3</sup> /h; напор 5,0 мН <sub>2</sub> O					2 г.	Декларация за съответствие и гаранционно писмо
Циркуляционна помпа – дебит 4,7 м <sup>3</sup> /h;					2 г.	Декларация за съответствие и гаранционно писмо



напор 5,0 мН <sub>2</sub> O							
Циркулационна помпа – дебит 1,8 м <sup>3</sup> /h; напор 5,0 мН <sub>2</sub> O						2 г.	Декларация за съответствие и гаранционно писмо
Циркулационна помпа – дебит 20,0 м <sup>3</sup> /h; напор 5,0 мН <sub>2</sub> O						2 г.	Декларация за съответствие и гаранционно писмо


(колоните след номер 3 се определят в зависимост от материала или вида оборудване)

Основни строителни продукти и материали за настоящата поръчка, в зависимост от обособената позиция, за която се представят, сертификати или други документи, доказващи качеството, са:

За **ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: ЦДГ „РАДОСТ“, УЛ. ЧЕРВЕН № 5, ГР. РУСЕ:**

- Топлоизолация – EPS с  $\delta=0,08$  м и  $\lambda = 0.035$  W/m.K
- Топлоизолация – XPS с  $\delta=0,08$  м и  $\lambda = 0.035$  W/m.K
- Дограма – PVC остъклена със стъклопакет с нискоемисионно стъкло с обобщен коефициент на топлопреминаване  $U = 1.70$  W/m<sup>2</sup>K
- Топлоизолация – минерална вата  $\delta=0,15$  м и  $\lambda = 0.041$  W/m.K
- Топлоизолация – пенополиуретанови покривни панели с дебелина 10см.
- Алюминиеви радиатори с височина H=350мм и H=500мм
- Разширителен съд – 1000л.
- Бойлер 500л. Вертикален със серпентина и ел. нагревател: 9 kW
- Циркуляционна помпа – дебит 3,6 м<sup>3</sup>/h; напор 5,0 мН<sub>2</sub>O
- Циркуляционна помпа – дебит 4,7 м<sup>3</sup>/h; напор 5,0 мН<sub>2</sub>O
- Циркуляционна помпа – дебит 1,8 м<sup>3</sup>/h; напор 5,0 мН<sub>2</sub>O
- Циркуляционна помпа – дебит 20,0 м<sup>3</sup>/h; напор 5,0 мН<sub>2</sub>O

Дата: 21.08.2015 г.
Име и фамилия: АЛЕКСАНДЪР НИКОЛОВ
Подпис на лицето (и печат):



Александър Николов  
Изпълнителен директор

\*Забележка: Този документ се поставя в Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката“.